Выявлены нарушения в ходе использования спортивных объектов на территории города.

Льговской межрайпрокуратурой , в связи с исполнением задания прокуратуры Курской области проведена проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологических норм и норм противопожарной безопасности в физкультурно-оздоровительном комплексе «Сейм» и спортивном зале с пристройкой по ул.Литейная д.15 г.Льгова, находящих в оперативном управлении МДОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа г.Льгова».

При обследовании в Физкультурно-оздоровительном комплексе «Сейм» установлено, что в комплексе не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности , на путях эвакуации нет в наличии знаков пожарной безопасности (направление эвакуации)

Кроме того, при проведении проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в спортивном зале с пристройкой по ул.Литейная д.15 г.Льгова установлено, что при измерении уровня освещенности в главном коридоре (основной выход), спортивном зале, остальных коридорах (запасной выход) установлено, что параметры искусственной освещенности в коридоре в районе запасного выхода не соответствуют Сан ПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».Так, при допустимом значении освещенности в 50 Лк, фактическое значение освещенности составило 25 Лк, что нарушает п.190 Таблицы 2 Сан ПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Данное обстоятельство создает опасность жизни и здоровью посетителей спортзала, в случае эвакуации из помещения, а также создает препятствия в использовании запасного выхода.

В связи с чем, виновное лицо были привлечено к административной ответственности в виде штрафа. По выявленным нарушениям в целях устранения выявленных нарушений было внесено представление с требованием о проведении мероприятий по обеспечению безопасности здоровья и жизни жителей города.

Проверку проводила ст. пом. Льговского межрайпрокурора Михайличенко Е.В.