«Безопасность людей в торговых центрах будет обеспечена»

Льговской межрайоннойпрокуратурой, в связи с исполнением поручения прокуратуры Курской области, в апреле сего года проведена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и норм противопожарной безопасности в «Центральном универсальном магазине «Льгов», расположенном по адресу г.Льгов, ул.К.Маркса д.47.

Проверкой установлены отдельные нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемилогических норм.

Вопреки требованиям ст. 37 Федерального Закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ, Правил противопожарного режима в Российской Федерации,утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 в ТЦ ЦУМ «Льгов» на первом и втором этажах ширина дверей эвакуационных выходов ширина эвакуационного прохода на 1 этаже не соответствует нормам , не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности. (осн. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 п.2) В ТЦ ЦУМ «Льгов» на путях эвакуации нет в наличии знаков пожарной безопасности (направление эвакуации)

Кроме того, вопреки ст.11 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ (в ред. от 29.12.2014) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» , Постановления Главного государственного врача РФ № 34 от 08.04.2003 утверждены Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" при измерении уровня освещенности в торговых залах, главных коридорах, коридорах на пути к эвакуационным выходам установлено, что параметры искусственной освещенности в коридоре в районе запасного выхода из магазина «Эксперт» не соответствуют Сан ПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Так, при допустимом значении освещенности в 50 Лк, фактическое значение освещенности составило 40 Лк, что нарушает п.190 Таблицы 2 Сан ПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий

В связи с чем, виновное лицо было привлечено к административной ответственности в виде штрафов, а также было обязано устранить выявленные нарушения в установленный законом срок по итогам рассмотрения представления прокурора.

Проверку проводила ст. пом. межрайпрокурора Михайличенко Е.В.